

Relatório Médias

Colcinação

Data Início	01/12/2021 00:00	Data Fim	31/12/2021 23:59
Valores	30 minutos	Dados	IC Aplicado
Valorização	Todos	Fuel	-



BY



CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR

	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS
	Forno 3 - Pressao	Forno 3 - H2O	Forno 3 - O2	Forno 3 - Caudal	Forno 3 - Temperatura
	mBar	Vol %	Vol %	Nm3/h	°C
Funcionamento	1131	1131	1131	1131	1131
Válidos	1131	1131	1131	1131	1131
Médio	1005,9	13,4	10,0	384784,2	136,4
Máximo	1014,7	17,1	13,7	449735,9	178,2
> VLE	0	0	0	0	0
P97 > 200% VLE	1012,9	16,4	11,2	417323,6	173,9
Indisponíveis	0	0	0	0	0
Regime Tolerância	0	0	0	0	0