

**Relatório Médias**

**Colcineração**

<b>Data Início</b>	01/12/2022 00:00	<b>Data Fim</b>	31/12/2022 23:59
<b>Valores</b>	30 minutos	<b>Dados</b>	IC Aplicado
<b>Valorização</b>	Todos	<b>Fuel</b>	-



	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS
	Forno 3 - Pressao	Forno 3 - H2O	Forno 3 - O2	Forno 3 - Caudal	Forno 3 - Temperatura
	mBar	Vol %	Vol %	Nm3/h	°C
Funcionamento	1248	1248	1248	1248	1248
Válidos	1248	1243	1243	1243	1248
Médio	995,0	13,3	10,8	391884,3	120,0
Máximo	1014,2	16,9	15,8	460331,5	179,9
> VLE	0	0	0	0	0
P97 > 200% VLE	1011,8	16,1	12,6	441042,2	158,4
Indisponíveis	0	5	5	5	0
Regime Tolerância	0	0	0	0	0