

Relatório Médias

Colcinação

Data Início	01/04/2023 00:00	Data Fim	30/04/2023 23:59
Valores	30 minutos	Dados	IC Aplicado
Valorização	Todos	Fuel	-



	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS
	Forno 3 - Pressao	Forno 3 - H2O	Forno 3 - O2	Forno 3 - Caudal	Forno 3 - Temperatura
	mBar	Vol %	Vol %	Nm3/h	°C
Funcionamento	520	520	520	520	520
Válidos	520	509	509	509	520
Médio	1002,0	11,8	11,6	374668,4	144,1
Máximo	1009,8	15,9	13,7	480214,9	188,4
> VLE	0	0	0	0	0
P97 > 200% VLE	1009,2	14,5	13,1	463126,5	181,5
Indisponíveis	0	11	11	11	0
Regime Tolerância	0	0	0	0	0