

Relatório Médias

Colcineração

Data Início 01/05/2023 00:00 **Data Fim** 31/05/2023 23:59

Valores 30 minutos **Dados** IC Aplicado

Valorização Todos **Fuel** -



BY



CIMPOR
CIMENTO
Centro Produção Souselas

LICENSING FOR

	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS
	Forno 3 - Pressao	Forno 3 - H2O	Forno 3 - O2	Forno 3 - Caudal	Forno 3 - Temperatura
	mBar	Vol %	Vol %	Nm3/h	°C
Funcionamento	670	670	670	670	670
Válidos	670	668	668	668	670
Médio	997,4	13,0	10,9	380080,1	140,9
Máximo	1002,9	16,3	15,4	495181,6	228,1
> VLE	0	0	0	0	0
P97 > 200% VLE	1002,2	15,9	12,8	460426,7	195,0
Indisponíveis	0	2	2	2	0
Regime Tolerância	0	0	0	0	0