

Relatório Médias

Colcinceração

| | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Data Início | 01/08/2023 00:00 | Data Fim | 31/08/2023 23:59 |
| Valores | 30 minutos | Dados | IC Aplicado |
| Valorização | Todos | Fuel | - |



| | CPS | CPS | CPS | CPS | CPS |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|-----------------------|
| | Forno 3 - Pressao | Forno 3 - H2O | Forno 3 - O2 | Forno 3 - Caudal | Forno 3 - Temperatura |
| | mBar | Vol % | Vol % | Nm3/h | °C |
| Funcionamento | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 | 1349 |
| Válidos | 1349 | 1335 | 1335 | 1335 | 1349 |
| Médio | 1001,0 | 14,7 | 10,8 | 400786,9 | 122,5 |
| Máximo | 1008,7 | 18,5 | 15,6 | 468615,9 | 179,2 |
| > VLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P97 > 200% VLE | 1006,7 | 16,9 | 12,5 | 437911,2 | 163,2 |
| Indisponíveis | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |
| Regime Tolerância | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |