

**Relatório Médias**

**Colcineração**

<b>Data Início</b>	01/08/2024 00:00	<b>Data Fim</b>	31/08/2024 23:59
<b>Valores</b>	30 minutos	<b>Dados</b>	IC Aplicado
<b>Valorização</b>	Todos	<b>Fuel</b>	-



	CPS	CPS	CPS	CPS	CPS
	Forno 3 - O2	Forno 3 - Caudal	Forno 3 - H2O	Forno 3 - Temperatura	Forno 3 - Pressao
	Vol %	Nm3/h	Vol %	°C	mBar
Funcionamento	550	550	550	550	550
Válidos	522	522	522	550	550
Médio	11,5	387087,1	14,3	118,8	998,9
Máximo	13,0	449595,2	16,6	189,8	1003,9
> VLE	0	0	0	0	0
P97 > 200% VLE	12,7	431282,0	15,5	169,5	1002,0
Indisponíveis	28	28	28	0	0
Regime Tolerância	0	0	0	0	0